

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Полевского городского округа*
«Центр развития творчества имени Н.Е. Бобровой»

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- 1.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», ул. Розы Люксембург,4;
- 2.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Олимпиец», микрорайон Ялунина, 15;
- 3.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Огонек», микрорайон Ялунина, 4;
- 4.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Юность», ул. Коммунистическая,18а;
- 5.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Дружба», ул. Коммунистическая, 46;
- 6.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Рекорд», ул. Декабристов, 8;
- 7.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Сказ», ул. Декабристов, 9;
- 8.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Арго», микрорайон Зелёный Бор,1;
- 9.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Уралец»,микрорайон Зеленый Бор, 13;
- 10.МБУДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», дворовый клуб «Светофор», ул. Розы Люксембург,94.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от 13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2023г.



К.С. Пospelов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна — инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Пospelовым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБУДОД ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623388 Свердловская обл. г. Полевской ул. Розы Люксембург, 4; Дворовый клуб «Юность» - ул.Коммунистическая, 18а; Дворовый клуб «Сказ» - ул.Декабристов, 9; Дворовый клуб «Светофор» - ул.Р.Люксембург, 94; Дворовый клуб «Дружба» - ул.Коммунистическая, 46; Дворовый клуб «Арго»- мкрн. 3.Бор-1, 1; Дворовый клуб «Уралец» - мкрн. 3.Бор-1, 13; Дворовый клуб «Рекорд» - ул.Декабристов, 8; Дворовый клуб «Огонёк» - мкрн. Ялунина, 4; Дворовый клуб «Олимпиец» - мкрн. Ялунина, 15.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условий	Примечание
-------	---------------------	--------------------	------------

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

01.09.19	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № 1 от 31.07.2023 промывки систем отопления зданий и сооружений (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 157-Д от 21.07.2023г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Приказ №155-Д от 21.07.2023 «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплоснабжения» Акт от 21.07.2023 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети от 21.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 21.07.2023г
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов от 21.07.2023
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт опломбирования счётчика (замена) от 31.07.2017 г. СГВ-15 № 28308549 Акт поверки счетчика №Х/7 (замена) от 07.11.2022г. СГВ - 15/14 № 12162691, СГВ-15/16 №28308549
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах	Выполнено	Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах

			теплового пункта от 21.07.2023 г
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок от 21.07.2023г Схема ИТП, перечень оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 01.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 54-ОТ/01/2023 от 01.01.2023 г
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт №3 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта от 21.07.2023 г
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № 54-ОТ/01/2023 от 01.01.2023 г
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 01.08.2023 г выдан ОАО «ПКК»
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 19.07.2023 г, №181 Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	-
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 19.07.2023 г. №182
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения №183 от 19.07.2023 г

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБУДОД ПГО «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой»

(наименование объекта)

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Приказ № 156-Д от 21.07.2023 г «О создании постоянно действующей комиссии по готовности к отопительному периоду 2023-2024г»,
2. Акт № 1 от 31.07.2023 промывки систем отопления зданий и сооружений (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
3. Приказ № 157-Д от 21.07.2023г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»
- Приказ №155-Д от 21.07.2023 «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплоснабжения»
- Акт от 21.07.2023 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения
4. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети от 21.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
5. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 21.07.2023г
6. Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов от 21.07.2023
7. Акт опломбирования счётчика (замена) от 31.07.2017 г. СГВ-15 № 28308549
- Акт поверки счетчика №Х/7 (замена) от 07.11.2022г. СГВ -15/14 № 12162691, СГВ-15/16 №28308549
8. Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 21.07.2023 г
9. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок от 21.07.2023г
- Схема ИТП, перечень оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя
10. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 01.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 54-ОТ/01/2023 от 01.01.2023 г
11. Акт №3 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта от 21.07.2023 г
12. Муниципальный контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № 54-ОТ/01/2023 от 01.01.2023 г
13. Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 01.08.2023 г выдан ОАО «ПКК»
14. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 19.07.2023 г, №181
- Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
15. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
16. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 19.07.2023 г. №182
17. Справка о параметрах надежности теплоснабжения №183 от 19.07.2023 г
18. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

/О.В. Нужнова

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

/И.А. Кузнецова

(подпись, расшифровка подписи)

/С.Г. Яковлева

(подпись, расшифровка подписи)

/Е.С. Кузьменко

Новопашина /И.Н. Новопашина
(подпись, расшифровка подписи)
Бекк /В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)
Попов /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

19 09 2023 г.

Шванова
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652787

Владелец Аникиева Татьяна Викторовна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025